



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00046

№ ПС 005772

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрошит-Стройсистема» 443048, Россия, Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1. ОГРН 1176313036712. Телефон: 8(846) 276-38-64. Адрес электронной почты: referent@elshield.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрошит-Стройсистема» 443048, Россия, Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1. ОГРН 1176313036712. Телефон: 8(846) 276-38-64. Адрес электронной почты: referent@elshield.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001. 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4. Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Конструкция из панелей трёхслойных кровельных со стальными облицовками и утеплителем из минеральной ваты типа ПТКМ, изготовленная по ТУ 24.33.30-002-15459388-2020 (взамен ТУ 5284-132-15459388-2017), общей толщиной от 50 мм до 250 мм.

Код ОКПД 2: 24.33.30. Код ТНВЭД: 7308905100. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

Предел огнестойкости фрагментов конструкции из кровельных панелей по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: REI 30 для панелей толщиной от 50 мм до 100 мм (при равномерно распределенной нагрузке 120 кг/м², шаг несущих элементов 2000 мм); REI 60 для панелей толщиной от 120 мм до 250 мм (при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м², шаг несущих элементов 2000 мм). Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№60ГД-20 от 20.08.2020 г., 61ГД-20 от 21.08.2020 г. Испытательная лаборатория ООО «ГОСТТЕСТ» (ИЛ ООО «ГОСТТЕСТ»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2023 г., 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. Тел./факс: +7 (495) 645-52-60, e-mail: zos09@mail.ru.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

1. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BREES.MS001.04461, срок действия до 04.10.2021 г., выдан органом по сертификации ООО «ЭКОСЕРТ», аттестат аккредитации № BREES.MS.31186.04ЖНУ0.001, 2. Инструкция по монтажу ТИ-084, 3. Акт о результатах анализа состояния производства №49/АО от 13.08.2020 г., Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ», № ССБК RU.ПБ30 до 25.02.2022 г., 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4, 4. ТУ 24.33.30-002-15459388-2020 (взамен ТУ 5284-132-15459388-2017)


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.08.2020 г. по 26.08.2023 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

Е.И. Семерикова
Ф.И.О.

